



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2024(C)03009

样品名称 航泰牌液态生料带（厌氧胶）

委托单位 镇江航泰新材料科技有限公司

检验类别 委托检验

国家化学建筑材料测试中心（材料测试部）
中石化（北京）化工研究院有限公司



注 意 事 项

1. 本报告无“检测专用章”及“骑缝章”无效。
2. 本报告无审核、批准人签字无效。
3. 本报告页数不全或经涂改无效。
4. 对于非本中心抽取的样品，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。
5. 标注“*”的条目信息由委托方提供，本中心不负责核实。
6. 对本报告若有异议应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。
7. 未经本中心书面批准，不准复制本报告（完全复制除外）。



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



230002349849



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2024(C)03009

共 2 页 第 1 页

委托单位	镇江航泰新材料科技有限公司	检验类别	委托检验
生产单位*	镇江航泰新材料科技有限公司	生产日期*	2024.02.26
样品名称*	航泰牌液态生料带(厌氧胶)	注册商标*	航泰
样品规格*	200g/支	样品外观	深紫红色
抽样基数	/	样品标识	C-202402009
抽样数量	/	产品批号*/ 产品编号*	HT-150/20240226
封样地点	/	委托日期	2024.02.26
封样单位	/	封样日期	/
检验结论	所检样品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准进行检验,并按照委托方提供的技术要求进行判定,检验结果详见第2页。 签发日期: 2024 年 03 月 08 日 国家化学建筑材料测试中心(材料测试部) 检验检测专用章 11010510453551		
备 注	/		

批准:

李昕

审核:

李昕



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



230002349849



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号：2024(C)03009

共 2 页 第 2 页

序 号	检 验 项 目	技 术 指 标	检 验 结 果	单 项 判 定	检 验 方 法
1	水压试验 (23℃、5MPa、30min)	无渗漏	未渗漏	符合	GB/T 6111-2018
2	耐高温试验 (120℃、24h)				
	水压试验 (23℃、5MPa、30min)	无渗漏	未渗漏	符合	GB/T 6111-2018
3	耐低温试验 (-40℃、24h)				
	水压试验 (23℃、5MPa、30min)	无渗漏	未渗漏	符合	GB/T 6111-2018

注：1、以上检验项目试验地点为通州分场所。

2、所检样品为金属管连接件，连接处采用委托方提供的航泰牌液态生料带（厌氧胶）。

(以 下 空 白)



主检：韩树国 李永泉

本 页 无 正 文



高分子材料检测室 联系电话:(010)64208747 (010)59202479 (010)59202489 邮 箱:zhutg.bjhy@sinopec.com	管材、管件及系统检测室 联系电话:(010)64200694 (010)59202484 (010)59202486 邮 箱:huay.bjhy@sinopec.com	建筑门窗、幕墙及节能产品检测室 联系电话:(010)59202581 (010)59202580 (010)59224870 邮 箱:huxy.bjhy@sinopec.com	涂料和胶粘剂检测室 联系电话:(010)59202436 (010)59202465 (010)84290301 邮 箱:panx.bjhy@sinopec.com
塑料板(片、卷)材检测室 联系电话:(010)64208747 (010)59202447 (010)59202479 邮 箱:dingjh.bjhy@sinopec.com	老化性能检测室 联系电话:(010)64208747 (010)59224868 (010)59224875 邮 箱:wupeng.bjhy@sinopec.com	土工合成材料检测室 联系电话:(010)59224874 (010)59202447 (010)59202479 邮 箱:wupeng.bjhy@sinopec.com	有害物质分析室 联系电话:(010)59224969 (010)59202734 (010)59224968 邮 箱:xueyb.bjhy@sinopec.com
检验报告查询电话:(010) 59202489 (010) 59202739			

地 址:北京市朝阳区北三环东路 14 号北京化工研究院(和平东桥向东 200 米路南)
北京市通州区次渠光机电一体化基地兴光五街13号
北京市房山区凤凰亭路9号

网 址:www.plasticstest.net 邮政编码:100013